



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области»

Ивановский МОВО – филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Ивановской области»

А К Т

обследования инженерно-технической укрепленности и
состояния технических средств охраны

г. Иваново

« 12 » марта

2020 г.

Комиссия в составе представителей:

«Заказчика»: ГБУ Ивановской области «Ивановский областной художественный музей»:

директор Воловенская Л.В.

Обслуживающей организации ФФГУП «Охрана» инженер ФФГУП «Охрана»

Дементьев О.А.

Ивановский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области»:

Начальник ПЦО №1 Петров С.Г.

произвела обследование на предмет проверки инженерной укрепленности и технического состояния средств охранной сигнализации на объекте:

ГБУ Ивановской области «Ивановский областной художественный музей» Дом - музей им. Пророкова Б.И., расположенный по адресу: город Иваново, ул. Пророкова, 15

(город, улица, дом, офис)

Объект является одноэтажным деревянным строением с подвальным и чердачным помещениями. Все оконные проемы оборудованы металлическими решетками, которые установлены между рамами окон. Дверь тыла деревянная, оборудована одним врезным несамозащекивающимся замком и засовом. Дверь по фасаду деревянная, закрывается на засов. В ночное время внутри музея находится сторож. Дверной проем чердачного помещения выходит во двор.

В результате произведенного обследования, в целях устранения выявленных нарушений технического состояния и средств охраны «Заказчику» предлагается выполнить следующие мероприятия:

1.	Входные двери заменить на металлические, оборудованные в соответствии с Р 78.36.032-2013 двумя врезными (накладными) замками, установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга, или одним врезным (накладным) и одним навесным замками (засов с внутренней стороны).	Предписание предыдущего акта	Не выполнено
2.	Хранение материальных ценностей осуществлять на расстоянии не менее 1 м. от оконных проемов.	Постоянно	Выполнено
3.	Рекомендуется установить систему видеонаблюдения с функцией круглосуточной видеозаписи.		

Входные двери заменить на металлические, Предписание предыдущего

4.	Ежедневно проверять КТС путем нажатия и сверки с ПЦО №2 Ивановского МОВО	Ежедневно	Выполнено
----	--	-----------	-----------

В случае невыполнения «Заказчиком» в установленные настоящим актом сроки требований по инженерной укрепленности и технической оснащенности объекта, если это послужило условием совершения кражи, Ивановский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области» освобождается от материальной ответственности.

Заключение комиссии:


На момент проверки ТСО находятся в исправном состоянии, используются в соответствии с назначением, условиями применения и тактико-техническими характеристиками. Шлейфы сигнализации находятся в удовлетворительном состоянии, параметры шлейфов – в норме. Монтаж ТСО произведен в 2015 г. в соответствии с техническими условиями ОВО по г. Иваново – филиала ФГКУ УВО УМВД России по Ивановской области. В качестве базового оборудования применена микропроцессорная панель ППКОП «Протон-4»-1 шт. Передача сообщений на ПЦО осуществляется по радиоканалу с помощью передатчика «ПРД-160».

В качестве извещателей тревожной сигнализации применены: «КНС-1» - 1 шт., «ACS-101» - 1 шт. Система обеспечена резервным питанием – установленной в ППКОП АКБ-7А/ч.

- ТСО допускаются к дальнейшей эксплуатации в 2020 г.


Данный акт является неотъемлемой частью договора, составлен в трех экземплярах – по одному «Заказчику», Ивановский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области» и обслуживающей организации.

ГБУ Ивановской области «Ивановский
областной художественный музей»:
директор



Воловенская Л.В.

Обслуживающая организация ФФГУП «Охрана»:
Инженер



Дементьев О.А.

Ивановский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ивановской области»:
Начальник ПЦО №1



Петров С.Г.

Инженер